

鄱阳县莲湖乡国盛300MW渔光互补光伏电站一期200MW项目职业病危害预评价

编号：PJB-2022-YP-003

上网时间：2022年5月23日

建设单位（用人单位）	鄱阳县国盛新能源有限公司	地理位置	江西省上饶市鄱阳县莲湖乡	联系人	王喜龙
项目名称	鄱阳县莲湖乡国盛300MW渔光互补光伏电站一期200MW项目职业病危害预评价				
项目简介	<p>鄱阳县莲湖乡国盛300MW渔光互补光伏电站一期200MW项目建设单位鄱阳县国盛新能源有限公司，法定代表人卓忠熙。本拟建工程场址位于江西省上饶市鄱阳县莲湖乡，莲湖乡是全国第一大淡水湖——鄱阳湖中一岛乡。地处东经116° 32′ -116° 40′，北纬28° 52′ -28° 59′ 之间，位于鄱阳县城西南方向，鄱阳湖东南岸边。总面积为251平方公里。地势中部较高，四周为平坦草洲。本项目总体规划光伏装机规模300兆瓦，本期实施工程装机规模200兆瓦，本期工程拟采用545Wp双面双玻电池组件366996块，3300kW箱逆变一体机52台，直流侧实际装机容量为200.01MWp，同时新建1座220kV升压站，通过一条220kV单回线路接入陈家山220kV变电站220kV母线，线路长度约24km。</p>				
现场调查	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	邓志鹏	2022.03.12	王喜龙		
采 样	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	/	/	/		
检 测	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	/	/	/		
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素	项目存在的主要职业病危害因素为：噪声、工频电场、夏季高温。				
评价结论及建议	本项目属于职业病危害风险类别一般的建设项目。				
技术审查专家组 评审意见	专家组成员同意通过《鄱阳县莲湖乡国盛300MW渔光互补光伏电站一期200MW项目职业病危害预评价报告》				