

余干县国能新能源有限公司余干县国能光伏发电项目项目职业病危害预评价

编号：PJB-2023-YP-009
上网时间：2023年6月30日

建设单位（用人单位）	余干县国能新能源有限公司	地理位置	江西省余干县梅港乡、黄金埠境内	联系人	江小亮
项目名称	余干县国能光伏发电项目项目				
项目简介	余干县国能光伏发电项目建设地点位于余干县梅港乡、黄金埠境内，站址中心经纬度值分别为东经116° 51' 23.43"，北纬28° 24' 33.19"，红线范围内用地面积为1322亩。余干县国能光伏发电项目总装机容量为60MWp，拟采用分块发电、集中并网方案，将系统分成20个3.15MW光伏阵列，电池组件拟采用111132块540Wp单晶硅双面双玻组件。实际装机容量60.01128MWp，年均上网发电量约为6656.99万度。				
现场调查	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	邓志鹏	2023.04.30	江小亮		
采样	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	/	/	/		
检测	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	/	/	/		
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	项目存在的主要职业病危害因素为：噪声、工频电场、夏季高温。				
评价结论及建议	本项目属于职业病危害风险类别一般的建设项目。				
技术审查专家组评审意见	专家组成员同意通过《余干县国能新能源有限公司余干县国能光伏发电项目项目职业病危害预评价报告》				